

váš dopis:

ze dne: 11.4.2013

vyřizuje: **Iveta Bubníková**  
referent vodorozvoje

telefon: 359 010 212

e-mail: [ibubnikova@vodaKVA.cz](mailto:ibubnikova@vodaKVA.cz)

číslo jednací: 03719/220/13/Bu

**Ing. M.Šafařík**  
ČSA 576  
357 33 Loket

v Karlových Varech dne 26.4.2013

**Věc: „Karlovy Vary – Libušina ulice, oprava havarijního stavu opěrné zdi na p.p.č. 125/1, včetně opravy chodníku a vozovky“**  
*Vyjádření ke stavebnímu povolení*

K vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci dáváme následující vyjádření :

1. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude vytyčeno pracovníky příslušného provozu vodovodů a kanalizací. Přesné vytyčení zajistí provoz vodovodů K. Vary (p. Knopp tel.: 359 010 500) a provoz kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474).
2. Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě VodaKvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Pokud budou výkopové a stavební práce zasahovat do ochranného pásma našich sítí (vodovodní a kanalizační zařízení), bude navržen speciální postup provádění těchto prací a bude vše v předstihu konzultováno s pracovníky příslušného provozu vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich požadavků.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazné změně krytí stávajících inženýrských sítí. Rovněž tak nesmí dojít k jejich mechanickému poškození.
5. Před a po ukončení prací na opěrné stěně bude provedena kamerová prohlídka kanalizační stoky od křižovatky ulic Libušina – Tylova – Nebozízek směrem k nemovitosti na st.p.č. 175.
6. Na vodovodním řadu L 125, před vodovodní přípojkou pro nemovitost na st. p. č. 175, bude osazeno šoupě tak, aby bylo možné jeho úplné uzavření po dobu probíhajících oprav opěrné stěny.
7. Po ukončení prací a následném zprovoznění vodovodního řadu L 125 budou naším provozem vodovodů vyhodnoceny dle nočních průtoků vody možné vzniklé netěsnosti na tomto vodovodním řadu.
8. Veškeré poklopy na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
9. Nové uliční vpusti doporučujeme navrhnout bez koše na zachycení nečistot a opatřit je usazovacím prostorem.
10. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu (kanalizace), které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
11. Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s opravou opěrné stěny, chodníku a vozovky.

**Předmět vyjádření :**

Stavba řeší opravu stávající opěrné stěny, přilehlého chodníku a vozovky.

  
**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru**Příloha : PD**  
**Co: vlastní, PS 01, PS 09**

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64  
Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí