



HYDRANT PODZEMNÍ DN 80 HAWLE č.5072 – KRYTÍ POTRUBÍ 1,50 m  
POKLOP HYDRANTOVÝ HAWLE č.1950  
KOLENO DN 80 S PATKOU

NAVRTÁVACÍ PAS PRO PE d90 x 2”  
ŠOUPÁTKO HAWLE č.2800 DN 6/4” (d50) VNĚJŠÍ ZÁVIT 2”/HRDLO ISO 50  
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ č.9601 PRO l = 1,3–1,8 m  
POKLOP ULIČNÍ TUHÝ č.1650, TĚŽKÉ PROVEDENÍ

Výpracoval:		Zodp. projektant:	Hl.p.	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÁVODU MÍRU 578, 360 17 KARLOVY VARY TEL. FAX : 353 505 063 E-MAIL : pksblazek@volny.cz
Ing. Ivan Forejt	Ing. Ivan Forejt	Ing. J. Blažek		
Investor:		Formát		
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, K.Vary 361 20		2A4		
Akce:		Datum		
		08 / 2012		
		Účel		
		DPS		
VÝSTAVBA ZAHŘÁDKAŘSKÉ OSADY IO 01 PŘÍPOJKA VODOVODU		Č. zakázky		
		339-50276/2012		
Obsah výkresu:		Měřítko		Č. výkresu
		---		01.05
KLADEČSKÉ SCHEMA				