

CYKY 3Dx1,5 připojit na stáv. ovl. chodby

CXKH-V J 3x1,5 připojit na stáv. NO chodby a tělocvičny

CYKY J 3x1,5 připojit na stáv. osvětlení chodby

CYKY J 3x1,5 osvětlení L100 připojit ze stáv. RS13

CYKY J 3x2,5 zásuvky Z101 připojit ze stáv. RS13


CYKY J 3x2,5 zásuvky Z102 připojit ze stáv. RS13

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	VÝŠKA	POZNÁMKA
Z1.01	Chodba	5,77	KD	KS, ŠO, ON, M	M	3,09 - 3,03	
Z1.02	WC imobilní	2,88	KD	KS, ŠO, KO 2m, M	M	3,07 - 3,00	
Z1.03	Úklidová místnost	7,35	KD	KS, ŠO, KO 1,5m, M	M	3,07 - 2,88	KO za zařízeníovými předměty
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI	16,00					

Signalizační zařízení na WC pro postižené

rozvod pro signalizaci provést vodičem J-Y(st)Y 2x2x0,8/tr.16mm




ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/TN-C-S (RS13 stáv.)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle této normy

Hlavní kabelové trasy na chodbě budou uloženy v drátěném kabelovém žlabu nebo lištách vkládacích. Instalace v soc. zázemí bude uložena pod omítkou a SDK příčkách.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		-
Projektant	Kolář František Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny ČÁST (SO,PS): Silnoproudá a slaboproudá zařízení OBSAH: Půdorys 1.NP - sociální zázemí OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary			Počet A4	Pořadové číslo 3
				2	
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
				31.07.2017	
				Císlo zakázky	
				8780-25	
				Císlo archivní: BPO 3-97782	