

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

36120 Karlovy Vary

Vaše žádost ze dne, značka:
18.01.2018
POV-2018-002Naše značka:
107180004
(4-1/2018)Vyřizuje:
Ing. Jitka LíkařováKarlovy Vary dne:
24.01.2018**Věc: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Stará Role, p.p.č. 1214, 382/13

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

Projektant: BPO, spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

Č. zakázky: 8780-25

Datum: 31.7.2017

Předmětem předložené dokumentace je vytvoření bezbariérového vstupu do budovy školy (spádováním přístupového chodníku) před hlavním vstupem do pavilonu 5, bezbariérové propojení všech úrovní, které jsou v rozsahu 1.NP školy (vnitřní rampa mezi pavilonem 5 a 2), vytvoření vnější rampy u zadního vstupu do pavilonu 2, propojení chodníkem pavilonu 2 a 4 vně budov, včetně nutných úprav vstupu do pavilonu 4, rekonstrukce stávající dílny pro 12 žáků, doplnění bezbariérového WC v pavilonu 4 (vestavba do místnosti na úklid).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bezbariérové rampy musí mít po stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl (soki výšky nejméně 100 mm, spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm)
2. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, madla musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření - body 2.0-2.1 Přílohy č.3 k vyhlášce 398/2009 Sb.
3. Hlavní vstupy do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevírání nejméně 900 mm, otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly na straně opačné než jsou závěsy. Další požadavky na hlavní vstupy - dveře - body 1.1.5, 1.2, 1.3 Přílohy č.3 k vyhlášce.
4. Přílohu č. 2 v Technické zprávě - Architektonická a stavebně konstrukční část, je nutno doplnit o: Systém nouzového volání by měl být vyveden např. na chodbu, do dílny - stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího zvukovou a optickou signalizaci.
5. Pro osoby se zrakovým postižením je nutno zajistit vizuelní kontrast celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích předmětů, ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. - viz bod 1.2.11 Přílohy č.1 k vyhlášce.
6. Dveře WC pro užívání ZP osobami musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu s parametry standardní sazby.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

Ing. Jitka Líkařová, odborný konzultant

Adr. střediska: Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary
774 710 700, k.vary@nrzp.cz


NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -107-