

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
D1.01	Chodba
D1.02	WC imobilní
D1.03	Sklad
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	
16,59	

LEGENDA :


-
- Rozvody vytápění – NOVĚ NAVRŽENÉ
- Rozvody vytápění – STAVAJÍCÍ

-
- Návrhová teplota v místnosti v otopném období
- Tepelná ztráta místnosti

22–600/800
1700 W

Otopné deskové těleso (Typ těleso – výška x délka) – NOVĚ NAVRŽENÉ
Výkon těleso při 90/70°C a ti=20°C

Typ těleso s integrovaným termostatickým ventilem, připojení přes přímé regulační šroubení s přednostavením
Těleso bude osazeno termostatickou hlavicí pro veřejné prostory



NAPOJIT NA STAVAJÍCÍ ROZVOD U PODLAHY
Cu 15x1,0/1/2
OVĚŘIT POZICI PŘÍVODU A ZPĚTEČKY
NOVÝ ROZVOD VĚST V DRAŽCE V PODLAZE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Zátka Tomáš Ing.	Měřitko
Projektant		Technická kontrola			1:50
ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny					
ČÁST: Vytápění a vzduchotechnika					
OBSAH: Půdorys WC - vytápění					
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				Počet A4 2	Pořadové číslo 3
				Stupeň projektu PST	
				Datum dokončení 31.07.2017	
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary				Číslo zakázky 8780-25	
STAVEBNÍK:					
				Číslo archivu BPO 3-97789	