



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNACENÍ	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
D1.01	Dílňa	53,37
D1.02	Sklad nářadí	16,24
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		69,61

LEGENDA :

- — — — — Rozvody vytápění – NOVĚ NAVRŽENÉ
- — — — — Rozvody vytápění – STÁVAJÍCÍ
- — — — — Návrhové teplota v místnosti v otopném období
- — — — — Tepelná ztráta místnosti
- 22-600/1800 3800 W

Otopné deskové těleso (Typ tělesa – výška x délka) – NOVĚ NAVRŽENÉ
Výkon tělesa při 90/70°C a ti=20°C
Typ tělesa s integrovaným termostatickým ventilem, připojení přes přímé regulační šroubení s přednostavením
Těleso bude osazeno termostatickou hlavici pro veřejné prostory
STÁVAJÍCÍ TĚLESA, LITINOVÉ (27 či.) BUDOU DEMONTOVÁNA

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

Veluclat projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Veluclat zadavatel	Zátko Tomáš Ing.	Měřítko	1:50
Projektant		Technická kontrola			
ZÁKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny	Podíl AI4	4	Podrobné číslo	
Část:	Vytápění a vzduchotechnika	Stupeň projektu	PST		
OBSAH:	Půdorys dilny - vytápění	Datum dokončení	31.07.2017		
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel:++420353675111 Fax:++420353612416 projektv@bpo.cz www.bpo.cz		Osložitel: Stavitelství město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		Osložitel: BPO 2-97788	