

Půdorys 1.NP - nový stav

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	VÝŠKA
D1.01	Dílna	53,37	EN P1	ŠO, ON 2m, M	M	2,5/2,85-2,7/3,05
D1.02	Sklad nářadí	16,24	PVC P2	ŠO, ON 2m, M	M	2,85-3,05
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		69,61				

v kabelovém žlabu KZIN 60x150x0,75mm
vodiče mezi zdí a katedrou budou uloženy pod podlahou

KATEDRA:
přístroje uloženy v parapetním žlabu na stole
- 3C spínač osv. tabule
- Z7 zás. 230V – lab. zdroj
- Z7.1 vývod 230V se zdroje přes zásuvku
- Z7.2 vývod pro MN 0–24V AC, přes zdířky zdroje
- Z7.3 vývod pro MN 0–24V DC, přes zdířky zdroje
- Z8 4xzás. 230V – PC
- SA12 dvojtlačítko (0/1 zás. Z7–Z8)
- SA13 dvojtlačítko (0/1 zás. Z9–Z11)
- SA7.1x CENTRAL STOP učebny (bez osvětlení)

PARAMETRY ZDROJE:
napájení 230V/AC 1400W
počet výstupů 4 (AC + DC+DC+AC)
výstup 1 230V / AC / 2A
výstup 2 0 – 260V / AC / 3A
výstup 3 3 – 6V / DC / 2A
výstup 4 0 – 32V / DC 0–5A
výstup 5 3 /12 /18/ 24V / AC / 2A
rozměry (š,v,h) 480 x 180 x 270 mm
hmotnost 40 kg
Poznámka:
- regulační transformátor galvanicky oddělen
- všechny výstupy jištěné tavnými pojistkami
- dvojice voltmetru i ampérmetru pro AC i DC

3x UTP Cat 5e/23 – nejbližší datový bod
RACK – PAVILON 2, 2.NP, MÍSTNOST DRUŽINY

1.01
Axialní ventilátor – nástěnný
Výkon: 1500 m/hod – 40Pa, příkon: 125W/230V
Ovládání: vypínač (zpožděné spuštění dle žaluzie)

1.02
Protidešťová žaluzie se servopohonem
Napětí: 230V (bez napětí zavřeno)


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/TN–C–S (RS16 stáv.)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle téže normy

Hlavní kabelové trasy na chodbě a ve skladě budou uloženy v drátěném kabelovém žlabu nebo lištách vkládacích. Instalace v dílně bude uložena pod omítkou, částečně v podlaze, parapetním žlabu a v jektových profilech u stropu.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Kolář František Ing.		Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny				Počet A4	Pořadové číslo
					4	2
	Stupeň projektu					
	PST					
	Datum dokončení					
ČÁST (SO,PS): Sinoproudá a slaboproudá zařízení	31.07.2017					
OBSAH: Půdorys 1. NP - dílna	Číslo zakázky	8780-25				
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivní:		BPO 2-97781			