



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu : **OKŠT/12/Těž**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	<b>„Revitalizace – opravy konstrukcí a odvodnění Tržní kolonády, Karlovy Vary“</b>				
2. Obec:	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce:	<b>Karlovy Vary</b>	Kraj:	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací:	<b>Technické zhodnocení</b>		Rozsah:	<b>Malý</b>	
4. Smlouva o dílo / objednávka č.:	<b>25 - 50361/2012</b>		Ze dne:	<b>07. 08. 2012</b>	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	<b>po předání staveniště</b>		Ukončení dne:	<b>3 měsíce od uzavření smlouvy</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	<b>20. 11. 2012</b>		Skončeno dne:		
6. Zástupce objednatele:	<b>Ing. Bc. František Škaryd, OKŠT Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Mgr. Jana Těžká, OKŠT Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Zástupce zhotovitele:	<b>Josef Krnáč, Milenium Invest Company a.s., Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1</b>				
Zástupce majitele:	<b>Ing. Bc. František Škaryd, OKŠT Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Mgr. Jana Těžká, OKŠT Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Technický dozor:	<b>Jiří Benčík, Poštovní 1642/13, 360 01 Karlovy Vary</b>				
Zástupce provozovatele:	<b>Ing. Milan Trnka, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace</b>				
Zástupce památkářů:	<b>Antonín Haidlmaier, OPP Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
7. Popis díla:	<b>V rámci předmětu plnění byla provedena:</b> Oprava odvodňovacího žlabu levé zadní části Tržní kolonády, oprava zadní palubkové stěny Tržní kolonády, oprava dřevěného zábradlí ve volném průčelí Tržní kolonády				
8. Kapacity získané dílem:	Dle položkového rozpisu, příloha SoD				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schváleného rozpočtu:	1) Oproti projektovanému vodostavebnímu betonu byl použit betonový potěr 2) Změna systému provětrávání mezi zadní stěnou Tržní kolonády a objektem Zámeckých lázní 3) Ostatní – viz odsouhlasený seznam víceprací v hodnotě 38.125,14 Kč včetně DPH (Dodatek č. 1 smlouvy uzavřený dne 22.10.2012)
Důvody změny:	
10. Soupis vad a nedodělků:	1) Oprava přetažených nátěrů na soklu a stěně (bílá / hnědá) 2) Srovnat rovinnost hnědého soklu 3) Oprava střešního pláště dle odsouhlaseného seznamu víceprací
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Odstranění závad do 26.11.2012

Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti
---	--

### III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	<b>514.914,21 Kč</b>	Skutečná:	
12. Záruční doba:	<b>60 měsíců</b>	Končí dnem:	
13. Předané doklady:	<b>SD</b>		
14. Projektová dokumentace:	<b>předává se</b>		
„Revitalizace – opravy konstrukcí a odvodnění Tržní kolonády, Karlovy Vary“, zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem			

### IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	<b>Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí vlastníky. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.</b>		
16. Prohlášení :	<b>Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává uživateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.</b>		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	<b>20.11.2012</b>	Datum skončení převímacího řízení:	
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	<b>Odstavec č. 10, dále bez připomínek</b>		
19. Podpisy:	<b>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla</b>		
Za objednatele:	<b>Ing. Bc. František Škaryd Mgr. Jana Těžká</b>		
Za zhotovitele:	<b>Josef Krnáč</b>		
Za technický dozor:	<b>Jiří Benčík</b>		
Za provozovatele:	<b>Ing. Milan Trnka</b>		
Za památkáře:	<b>Antonín Haidlmaier</b>		
20. Poznámka:			