

# ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## 1. Veřejná zakázka

Název	Čištění vnější kanalizace hydromechanizací. Kontrola napínavích a vodících kladek, jejich promazání a následné napnutí optického kabelu ve vnější kanalizaci MM I., Moskevská 21.
-------	---

## 2. Dodavatel

Název	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Mattoniho nábřeží 35, 360 09 Karlovy Vary
-------	---

## 2. Cena

Cena dle smlouvy	35.000,-- bez DPH
Skutečná cena	-----


## 3. Termín

Termín realizace dle smlouvy	10.12.2013
Skutečný termín realizace	nerealizováno

## 4. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	Zakázka se nerealizovala. Důvodem byl podrobný rozbor kamerového monitoringu kanalizace, kde bylo zjištěno, že optický kabel je v pořádku a není příčinou ucpávání kanalizace.
-------------------------------------	--

V Karlových Varech dne 27.1.2014

  
.....  
Jméno a podpis