

ZPRÁVA Z OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU I.-III. KATEGORIE

které se konalo dne 20.10.2014 od 8,00 v K.Varech

1. Veřejná zakázka

Název	Oprava čerpadla – stř. Zahrada
-------	--------------------------------

2. Identifikační údaje o zadavateli

Název organizace	Správa lázeňských parků, p. o.
Sídlo	U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary

3. Seznam posuzovaných nabídek

Obchodní firma /název/, jméno, příjmení uchazeče	IČ uchazeče	Časový údaj o předání nabídky	Nabídková cena bez DPH
<i>Bohuslav Fessler</i>	12404683	13.09.2014	48 556,-
<i>Jiří Sedláček</i>	69937851	12.10.2014	55 041,-

4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny

Obchodní firma /název/, jméno, příjmení uchazeče	Důvod vyřazení nabídky

5. Hodnocení nabídek

(slovní vyjádření, kritéria hodnocení)

Kriterium hodnocení: nabídková cena

6. Seznam posuzovaných nabídek

Pořadí	Obchodní firma /název/, jméno, příjmení uchazeče	Nabídková cena bez DPH
1.	<i>Bohuslav Fessler</i>	48 556,-
2.	<i>Jiří Sedláček</i>	55 041,-
3.		

V Karlových Varech dne 20.10.2014.....

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ

PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982

U Solivárny 2004/2 (4)

360 01 KARLOVY VARY

Pověřená osoba zadavatele

Správa lázeňských parků

Od: "Bohuslav Fessler" <fessler.mar@volny.cz>
Komu: <info@slpkv.cz>
Odesláno: 13. září 2014 21:35
Předmět: Cenová nabídka MaR

Dobrý den,

posílám cenovou nabídku na výměnu oběhového double čerpadla topení pro palmový skleník. Stávající vadné čerpadlo WILO TOP S40/7 se již nevyrábí a je nutné jej nahradit elektronickým. Nová čerpadla mají rozteč 220mm, stávající čerpadlo má 250mm, proto bude nutná topenářská úprava.

(o cenovou nabídku mě požádala paní Ilona)

WILO 2120664 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10	40.958,- Kč
demontáž, montáž, a zapojení čerpadla, topenářský materiál	6.848,- Kč
režie	<u>750,- Kč</u>
CELKEM	48.556,- Kč

S pozdravem B. Fessler MaR
 mob.: 602 613 309

Jiří SEDLÁČEK
 U Plynárny 311
 362 25 Nová Role
 mob: 608 127 027
 fax:
 IČO: 69937851
 DIČ: CZ5712180958

Název: Palmový skleník
Adresa: Lidická ul.,
Obec: Karlovy Vary
PSČ: 360 00
Vypracoval: Jiří Sedláček
Datum: 12. říjen 2014
Podklady:

č.	POPIS POLOŽKY	POČET	CENA ZA JED.	CELKEM
1	Dodávka + montáž:			
2	WILO 2120664 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10	1	45 391,00	45 391,00
3	demontáž, montáž, a zapojení čerpadla, úprava připojení potrubí	1	8 600,00	8 600,00
4	Režijní náklady	1	1 050,00	1 050,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
			<i>Součet bez DPH</i>	55 041,00
<i>s daní %:</i>			21	11 559,00
			<i>CELKEM</i>	66 600,00