

číslo projektu:

2013-00007/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

2/9. 8. 2013

název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dokumentace nepředpokládala existenci jakýchkoliv sítí.
PD nepředpokládala existenci lapače střešních splavenin u tělocvičny.
PD nepředpokládala osazení vsakovací jámy.

Nové řešení:

Ruční odkop zeminy kolem kabelu O2 a ČEZ a jeho přeložení do větší hloubky.
Výšková úprava lapače střešních splavenin u tělocvičny.
Zřízení vsakovací jámy 10x2x1m vyplněné ŠD 63-125 – tl. 900mm + doplnění ŠD 32-63 – tl. 100mm.
Vyčištění asfaltového povrchu od nánosů po přivalových deštích.

Zdůvodnění změny:

Nutnost výškového přeložení kabelu O2 a ČEZ pro dodržení minimálního krytí od nového povrchu a křížení se sítěmi.
Pro správnou funkci odvodnění byla nutná výšková úprava lapače střešních splavenin na nový terén.
Z důvodu zachycení vody při přivalových deštích vznikla potřeba zřízení vsakovací jámy.
Voda z přivalových dešťů protáhla provizorní hrázku a zaplavila asfaltovou plochu hřiště.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín dokončení stavby, má vliv na vyšší pohodu při užívání díla.
Změna zvyšuje cenu díla.

Vyjádření zhotovitele: Souhlasím.

Datum: 21. 8. 2013

Podpis:

EUROVIA VINEI
EUROVIA CZ, s.r.o.
oblastní úřad/oblastí řeší zářad
záved Karlovy Vary
Sedlecká 71, 360 02 Karlovy Vary

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- navržení změna je v souladu s původní koncepcí
- změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

BPO/spol. s r. o.
Lidická 1239, 363 17 Ostrov
Projekty/Stavby/Inženýring

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Karlovy Vary
KARLOVY VARY